



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 22 115 CV

Žadatel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ: 60724862

Výrobek: Dřevěné okno REAL 78

Výrobce: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Specifikace výrobku:

Provedení	Jednokřídlové okno, otevíravé a sklápěcí
Rám a křídlo	Třívrstvá napojovaná lamela smrk B cink 82 x 86 mm
Další profily	Křídlová okapnice, rámová okapnice
Zasklení	Izolační trojsklo ve složení Stratophone 44.2 – 10 Ar – 4 – 10 Ar – Planibel Top N+ 6 mm
Těsnění	Vnitřní a středové, v rozích ohýbané, nastřížené, těsnění zasklení: dřevěná zasklívací lišta, silikonový tmel
Kování	Maco MULTI Matic, 8-bodový uzávěr, dva závěsy OS, ovládání jednou klikou.

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 41 (-1; -4) \text{ dB}$
Klasifikace podle ČSN 73 0532: třída zvukové izolace TZI = 4 ($40 \text{ dB} \leq R_w \leq 44 \text{ dB}$)		

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 339/11, AZL č. 1007.1, CSI, a.s. Zlín, AO 212, ze dne 01.11.2011.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla
Vydáno ve Zlíně, dne: 19.05.2022
Platnost do: 18.05.2025




Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI