

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-212-23

na výrobek:

**Hliníkové skládací dveře (okno), systém PONZIO PE78 FOLD**

výrobce:

**RI OKNA a.s.**

**Úkolky 1055, 696 81 Bzenec**

**Česká republika**

**IČO: 60724862**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C2/B3</b> - tříkřídlové dveře (okno) skládací posuvné třída <b>C3/B3</b> - čtyřkřídlové dveře (okno) skládací posuvné
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>E900</b> - tříkřídlové dveře (okno) skládací posuvné třída <b>E1200</b> - čtyřkřídlové dveře (okno) skládací posuvné
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	<b><math>U_w = 1,7 / 1,7 / 1,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}</math></b> - tříkřídlové dveře (okno) skládací posuvné se sklem $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ s rámy PONZIO PE78N FOLD <b><math>U_w = 1,6 / 1,6 / 1,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}</math></b> - tříkřídlové dveře (okno) skládací posuvné se sklem $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ s rámy PONZIO PE78N+ FOLD <b><math>U_w = 1,5 / 1,5 / 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}</math></b> - tříkřídlové dveře (okno) skládací posuvné se sklem $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ s rámy PONZIO PE78NHI FOLD
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> - tříkřídlové dveře (okno) skládací posuvné, čtyřkřídlové dveře (okno) skládací posuvné

\* Hodnoty platí v pořadí s distančním profilem Chromatech Ultra F / T-Specer Premium Plus / Swisspacer Ultimate.

Průměrná hodnota  $U_f = 2,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  je pro rámy PONZIO PE78N FOLD, hodnota  $U_f = 2,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  pro rámy PONZIO PE78N+ FOLD, hodnota  $U_f = 2,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  pro rámy PONZIO PE78N FOLD.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-070-23 vydaného dne 19.12.2023 Oznámeným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

**Datum vydání: 19. prosince 2023**

**Platnost do: 19. prosince 2026**



**Ing. Petr Sláčík**  
vedoucí Zkušebny STV